Сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории сельского поселения Ловозеро, 2015 год

(Данные представлены ГОУП «Оленегорскводоканал» на основании протоколов исследования воды)

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ	2015 год											
с. Ловозеро	Янв.	Февр.	Март	Апр.	Май	Июнь	Июль	Авг.	Сент.	Окт.	Ноябрь	Дек.
Цветность, в °	13	13	11	11	21	11	10	10	13	17	13	10
Мутность, мг/дм3	0,8	0,8	0,8	0,8	1,4	0,6	0,6	0,3	0,6	0,9	1,1	0,9
Запах при 20С°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Запах при 60С°	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Привкус при 20С°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Водородный показатель, pH	7,00	7,20	8,00	8,10	7,70	7,40	7,30	7,20	7,50	7,60	6,80	7,20
Щёлочность, мг-экв/дм3	0,90	1,10	1,20	1,10	1,10	0,60	0,60	0,90	1,00	0,80	0,75	0,80
Общ.жесткость, мг/экв/дм3	0,63	0,91	0,69	0,73	0,45	0,6	0,25	0,25	0,28	0,30	0,40	0,40
Взвеш. вещества, мг/дм3	0,95	0,85	0,95	0,83	0,98	1,00	1,08	0,85	0,98	1,15	1,65	2,70
Сухой остаток, мг/дм3	103,60	95,40	104,80	110,30	108,40	55,80	86,00	101,90	117,00	88,50	76,30	88,40
Железо $(Fe)^{2+3+}$, мг/дм3	0,18	0,16	0,14	0,10	0,25	0,07	0,09	0,09	0,11	0,16	0,16	0,16
Марганец (Mn), мг/дм3			<0,005			<0,005			<0,005			<0,005
Сульфат-ион $(SO_4)^{2-}$, мг/дм3	4,88	2,51	4,74	6,80	1,90	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0
Фторид-ион (F), мг/дм3	0,08	0,08	0,09	0,11	0,11	0,09	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05	0,15
Хлорид-ион (CL), мг/дм3	15,15	11,62	11,44	11,94	18,23	13,30	15,44	11,76	13,66	14,15	15,61	10,49
Алюминий (AL), мг/дм3	0,48	0,48	0,48	0,48	0,50	0,43	0,48	0,44	0,40	0,45	0,44	0,40
Медь (Cu), мг/дм3	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	0,035	0,047	<0,02	<0,02	<0,02	0,021
Остаточный хлор, мг/дм3	0,43	0,43	0,43	0,53	0,56	0,56	0,46	0,46	0,52	0,35	0,56	0,73
АПАВ, мг/дм3	<0,025	<0,025	<0,025	<0,025	<0,025	0,025	<0,025	<0,025	<0,025	<0,025	<0,025	<0,025
Ион-аммония $(NH_4)^+$ мг/дм3	0,1	<0,05	0,04	<0,05	0,44	0,15	0,41	0,22	<0,05	<0,05	0,1	<0,05
Нитрит-ион $(NO_2)^-$, мг/дм3	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	0,008	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003
Нитрат-ион $(NO_3)^-$, мг/дм3	<0,1	0,11	0,1	0,12	0,39	0,12	0,43	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,11
ОКБ, в 100 мл	н/о	н/о	н/о	н/о	н/о	н/о	н/о	н/о	н/о	н/о	н/о	н/о
ТКБ, в 100 мл	н/о	н/о	н/о	н/о	н/о	н/о	н/о	н/о	н/о	н/о	н/о	н/о
Колифаги, БОЕ в 100 мл	н/о	н/о	н/о	н/о	н/о	н/о	н/о	н/о	н/о	н/о	н/о	н/о
Цисты лямблий	-	н/о	-	-	н/о	-	-	н/о	-	-	н/о	-
ОМЧ, КОЕ в 1см.куб.	н/о	н/о	н/о	н/о	н/о	н/о	н/о	н/о	н/о	н/о	н/о	н/о